Feuerwehr
Konstanz

Feuerwehramt
Abt. Vorbeugender Brandschutz

Tel. +49 7531 900-3500
Vb-feuerwehr@konstanz.de

Notruf: 112

Stand:
14.04.2026

Feuerwehr Konstanz - Steinstraße 1 - 78467 Konstanz am Bodensee

Checkliste sichere Veranstaltung in Versammlungsstätten

Objekt:	**Datum und Uhrzeit:**
Name der Veranstaltung:	
Name Veranstaltungsleiter:	

	Durchgeführt?		
Kontrollpunkte	**Ja**	**Nein**	**Entfällt**
Kontakt zu Leiter Sanitätsdienst, falls anwesend hergestellt?			
Kontakt zu Leiter Sicherheitsdienst hergestellt, falls anwesend?			
Kontakt zu Leiter Brandsicherheitswachdienst (BSW) der Feuerwehr hergestellt, falls anwesend?			
Kontakt zu Hallenwart hergestellt, falls anwesend?			
Platz für die BSW (z. B. auf der Bühne) eingerichtet und gesamte Bühne einsehbar?			
Zufahrten, Bewegungs- und Aufstellflächen für Feuerwehr / Rettungsdienst sowie Rettungswege im Außenbereich freigehalten?			
Rettungswege (Gänge und Stufengänge, Ausgänge aus Versammlungsräumen, Flure und Treppen) freigehalten von jeglichen Gegenständen?			
Türen in den Rettungswegen unverschlossen und von innen in voller Breite öffenbar?			
Brandschutztüren / Rauchschutztüren (z. B. keine Keile) nicht blockiert und funktionsfähig?			
Bestuhlungsplan (Bestuhlungsflächen, Gassen in Bestuhlung, Durchgangsbreiten) eingehalten?			
Auslösemöglichkeiten der Brandmeldeanlage (Handfeuermelder) frei zugänglich?			
Wenn (Teil-)Abschaltung der Brandmeldeanlage: Genehmigung vom Feuerwehramt über (Teil-)Abschaltung vorhanden (Linienabschaltung, Akustikabschaltung, etc.)?			
Sicherheits- / Fluchtwegbeleuchtung betriebsbereit?			

	Durchgeführt?		
Kontrollpunkte	**Ja**	**Nein**	**Entfällt**
Feuerlöscher / Wandhydranten leicht zugänglich und Positionen bekannt?			
Dekorationsgegenstände schwer entflammbar (B1)?			
Abstände Dekoration (insb. zu Scheinwerfern, Elektrik, Wärmequellen und Besuchern) ausreichend eingehalten?			
Frei im Raum hängende Dekoration mindestens 2,50 m über dem Fußboden (z.B. Girlanden, Fasnachtsbändel)?			
Brennbaren Flüssigkeiten und andere brennbare Materialien (z. B. Packmaterial, Abfälle) in dafür vorgesehenen Behältnissen und / oder Räumen?			
Genehmigung für Pyrotechnikeinsatz von Feuerwehramt vorhanden und Auflagen (Abstände, Abbrennplatz, Löschmittel usw.) eingehalten?			
Genehmigung für feuergefährliche Handlung von Feuerwehramt vorhanden und Auflagen (Abstände, Löschmittel usw.) eingehalten?			
Sicherheitsabstände zwischen Zündquellen (Scheinwerfer, Heizstrahler, Elektrotechnik) und brennbarem Material eingehalten?			
Rauchverbot (Ausschilderung / Einhaltung), regelmäßige Kontrolle der Raucherplätze?			
Elektrische Anlagen, die nicht zum Gebäude gehören (z.B. DJ-Pult, Stereoanlage, Effektlicht) geprüft und betriebssicher?			
Nur so viele Gäste eingelassen, wie für die Versammlungsstätte zugelassen?			

Raum für eigene Notizen:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____